

ELEKTRILEVI OÜ SAARTE REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 210527

Väljastatud: 05.06.2013

Kehtivad kuni: 05.06.2015

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Dagopen OÜ**
Taotleja aadress: **Sadama 15 Kärkla Hiiu maakond 92412**
Taotleja telefon: **462 2660**
Taotleja E-Mail: **dagopen@dagopen.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Pähkla Reheselja küla Emmaste vald Hiiu maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| EMMASTE 35/10 | TOHVRI:EM Reheselja:(Hiiu) | | | F3 |
| | M | | | |

Uue maaüksuse varustamine elektrienergiaga näha ette Reheselja alajaama, fiidri F3 liitumiskilbist. Pähkla kinnistu liitumiskilbi asemele paigaldada 3 mõõtesüsteemiga liitumiskilp.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**

Kinnitaja:

Mati Kütt

Võrgu planeerija

Koostas: Mati Kütt

Telefon: 53268734, 50 86
289

Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 21299712

TELLIJA

Kliendinumber 277964
Isikukood/ Registrikood 10058058
Nimi DAGOPEN OÜ
Kontaktisik TEET ELSTEIN Telefon 4632019 5034055
e-post teet@dagopen.ee
Aadress SADAMA TN 15, KÄRDLA 92412, HIIUMAA

Ehitise asukoht Reheselja küla, Emmaste vald, Hiiumaa
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus PÄHKLA KATASTRILÜKSUSE DETAILPLANEERING
Elioni sidevõrgu lõpp-punkt Sepaste- Sadama tee ja Reheselja tee ristmiku läheduses asuv jaotuskapp SRR114
Objekti haardeulatus kuni 50m

Elion Ettevõtted AS sideeenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/ hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus Planeeringus näha ette maa-ala sidetrassi rajamiseks laotuskapist SRR114 kuni planeeritavate hooneteni.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni kaablijärelvalve allüksusega

Info telefoninumbri 4733947

Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.

Täiendavad tehnilised nõudmised Planeering kooskõlastada Elioniga e-teeninduse kaudu või aadressil Posti tn 24, Haapsalu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 30.05.2013 ning on kehtivad kuni 29.05.2014

Koostaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Aimar Nurges
e-post: aimar.nurges@elion.ee
telefon: 4733947

Väljastaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Valeri Buntsev
esindab volituse alusel

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Pahkla_DP_algatamine-lahteseisukohad.pdf	1.8 MB
Pähkla_Reheselja-DP.dwg	251 KB
TT_N2090.html	7 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	SIKUKOOD	AEG
1	Valeri Buntsev	36504124210	30.05.2013 16:53:19 +03:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

166350331913808437900302450294545544442

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÖTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011

7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

3D 3D 64 A8 D2 F2 DC 26 7AF5 37 67 15 47 8C E7 1F 7A8D 77

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--